

## 令和4年度 南区 あんしん水道診断の集計結果

[令和4年10月22, 23, 29, 30日, 他平日]

令和4(2022)年11月  
(公財)新潟水道サービス 工務係

### 1. 診断件数

受付件数	37 件 (うちキャンセル1件)
診断件数	36 件

### 2. 被診断者性別

性別	人数
女	27 人
男	9 人
計	36 人

### 3. 診断結果

上水道診断項目	診断結果	診断件数	備考	
(1)給水管の漏水確認	漏水なし	31 件		
	漏水あり	メータ下流	5 件	・業者紹介
		メータ上流	0 件	・水道局修繕業務に移行
(2)メータ位置の確認	認識あり	36 件		
	認識なし	0 件	・診断員とお客様で確認	
(3)丙止水栓の有無	あり	35 件		
	なし	1 件	・業者紹介	
(4)丙止水栓の機能の確認	良	35 件	・他1件丙止水栓なしのため全体数35	
	不良	0 件	・水道局修繕業務に移行	
(5)屋外立ち上がり管の保温状況の確認	良	25 件		
	不良	11 件	・状況を見て即日簡易補修	
(6)修繕範囲の説明 (新規追加項目—水道局で修繕可能な範囲 をお客様と確認)	実施	36 件		
	未実施	0 件		