

## 令和4年度 江南区 あんしん水道診断の集計結果

[令和4年10月22, 23, 29, 30日, 他平日]

令和4(2022)年11月  
(公財)新潟水道サービス 工務係

### 1. 診断件数

|      |                  |
|------|------------------|
| 受付件数 | 52 件 (うちキャンセル1件) |
| 診断件数 | 51 件             |

### 2. 被診断者性別

| 性別 | 人数   |
|----|------|
| 女  | 43 人 |
| 男  | 8 人  |
| 計  | 51 人 |

### 3. 診断結果

| 上水道診断項目                                       | 診断結果 | 対応     | 診断件数   | 備考                                     |             |
|---|------|--------|--------|--|-------------|
| (1)給水管の漏水確認                                   | 漏水なし |        | 50 件   |  |             |
|   | 漏水あり | メータ下流  | 業者紹介   | 1 件                                    | ・業者紹介       |
|   |      | メータ上流  | 修繕業務切替 | 0 件                                    | ・水道局修繕業務に移行 |
| (2)メータ位置の確認                                   | 認識あり |        | 48 件   | ・他2件不在診断のため全体数49<br>・「認識なし」は診断員とお客様で確認 |             |
|   | 認識なし |        | 1 件    |  |             |
| (3)丙止水栓の有無                                    | あり   |        | 51 件   |  |             |
|   | なし   |        | 0 件    | ・業者紹介                                  |             |
| (4)丙止水栓の機能の確認                                 | 良    |        | 48 件   |  |             |
|   | 不良   | 修繕業務切替 | 3 件    | ・水道局修繕業務に移行                            |             |
| (5)屋外立ち上がり管の保温状況の確認                           | 良    |        | 45 件   |  |             |
|   | 不良   |        | 6 件    | ・状況を見て即日簡易補修                           |             |
| (6)修繕範囲の説明<br>(新規追加項目—水道局で修繕可能な範囲<br>をお客様と確認) | 実施   |        | 49 件   |  |             |
|   | 未実施  |        | 2 件    | ・不在診断                                  |             |