

## 令和4年度 西蒲区 あんしん水道診断の集計結果

[令和4年10月22, 23, 29, 30日, 他平日]

令和4(2022)年11月  
(公財)新潟水道サービス 工務係

### 1. 診断件数

|      |                  |
|------|------------------|
| 受付件数 | 33 件 (うちキャンセル2件) |
| 診断件数 | 31 件             |

### 2. 被診断者性別

| 性別 | 人数   |
|----|------|
| 女  | 27 人 |
| 男  | 4 人  |
| 計  | 31 人 |

### 3. 診断結果

| 上水道診断項目                                       | 診断結果 | 診断件数  | 備考           |             |
|-----------------------------------------------|------|-------|--------------|-------------|
| (1)給水管の漏水確認                                   | 漏水なし | 30 件  |              |             |
|                                               | 漏水あり | メータ下流 | 1 件          | ・業者紹介       |
|                                               |      | メータ上流 | 0 件          | ・水道局修繕業務に移行 |
| (2)メータ位置の確認                                   | 認識あり | 31 件  |              |             |
|                                               | 認識なし | 0 件   | ・診断員とお客様で確認  |             |
| (3)丙止水栓の有無                                    | あり   | 31 件  |              |             |
|                                               | なし   | 0 件   | ・業者紹介        |             |
| (4)丙止水栓の機能の確認                                 | 良    | 26 件  |              |             |
|                                               | 不良   | 5 件   | ・水道局修繕業務に移行  |             |
| (5)屋外立ち上がり管の保温状況の確認                           | 良    | 22 件  |              |             |
|                                               | 不良   | 9 件   | ・状況を見て即日簡易補修 |             |
| (6)修繕範囲の説明<br>(新規追加項目—水道局で修繕可能な範囲<br>をお客様と確認) | 実施   | 30 件  |              |             |
|                                               | 未実施  | 1 件   | ・不在診断        |             |